

نتایج آزمون نمونه هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ آزمایشگاه مشاوران آزمای نفت ایرانیان -- بارکد۹۹۶۵۹۹۹۹۹۹									
آفاق سوخت اطلس		استاندارد:		ASA21 هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ - با شماره درخواست ۲۲۸،محصول		واحدتولیدی:			
مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ 996599		شماره درخواست: -		نام فرآورده:		نام تجاری:			
1398/06/12		ت.نمونه برداری: 1398/06/12		ت.تولید: ندارد		سری ساخت:			
(بازرسان اداره کل قزوین) 1398/06/13		دریافت نمونه: 1398/06/27		تاریخ صدور: 98-06-2325		شماره صدور:			
وصول شد 3,660,000		هزینه: 1398/06/27		ت.پایان آزمون: 1398/06/24		ت.شروع آزمون:			
توضیحات	نتیجه	نوع نقص	و.مقیاس	حدود قابل قبول	ویژگی تست	ساعت کار موثر	روش آزمون	ویژگی شرح آزمون	کد
بند آزمون نامرتبط است	56	نامشخص	درجه سلسیوس	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	نقطه اشتعال به روش بسته	1
بند آزمون نامرتبط است	2.114	نامشخص	%WT	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	گوگرد کل	2
بند آزمون نامرتبط است	0.9114	نامشخص	g/cm3	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	جرم حجمی	3
قبول	همگن و تیره	نامشخص	-	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	وضعیت ظاهری	5
بند آزمون نامرتبط است	1a	نامشخص	-	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	خوردگی نوار مس	6
بند آزمون نامرتبط است	*	نامشخص	PPM	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	مرکباتان	7
بند آزمون نامرتبط است	*	نامشخص	درجه سلسیوس	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	نقطه ریزش	8
بند آزمون نامرتبط است	*	نامشخص	CST	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	گرانروی ۵۰ درجه سانتیگراد	9
بند آزمون نامرتبط است	*	نامشخص	-	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	رنگ	10
بند آزمون نامرتبط است	*	نامشخص	-	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	گرانروی در ۴۰ درجه سانتیگراد	12
بند آزمون نامرتبط است	*	نامشخص	%VOL	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	میزان آلفین	13
بند آزمون نامرتبط است	*	نامشخص	KPA	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	فشار بخار	14
بند آزمون نامرتبط است	160	نامشخص	-	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	تقطیر اتمسفریک (IBP)	15
بند آزمون نامرتبط است	171	نامشخص	-	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	(10%) تقطیر اتمسفریک	16
بند آزمون نامرتبط است	183	نامشخص	-	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	(20%) تقطیر اتمسفریک	17
بند آزمون نامرتبط است	313	نامشخص	-	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	(30%) تقطیر اتمسفریک	18
بند آزمون نامرتبط است	359	نامشخص	-	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	(40%) تقطیر اتمسفریک	19
بند آزمون نامرتبط است	373	نامشخص	-	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	(50%) تقطیر اتمسفریک	20
بند آزمون نامرتبط است	383	نامشخص	-	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	(60%) تقطیر اتمسفریک	21
بند آزمون نامرتبط است	388	نامشخص	-	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	(70%) تقطیر اتمسفریک	22
بند آزمون نامرتبط است	390<	نامشخص	-	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	(80%) تقطیر اتمسفریک	23
بند آزمون نامرتبط است	-	نامشخص	-	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	(90%) تقطیر اتمسفریک	24
بند آزمون نامرتبط است	-	نامشخص	-	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	(95%) تقطیر اتمسفریک	25
بند آزمون نامرتبط است	-	نامشخص	-	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	(100%) تقطیر اتمسفریک	26
بند آزمون نامرتبط است	-	نامشخص	-	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	(FBP) تقطیر اتمسفریک	27
بند آزمون نامرتبط است	73	نامشخص	-	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	(حجم مشاهده شده در دمای ۳۹۰) تقطیر اتمسفریک	28
بند آزمون نامرتبط است	78	نامشخص	ml	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	تقطیر اتمسفریک (حجم بازیافت)	29
بند آزمون نامرتبط است	22	نامشخص	ml	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	تقطیر اتمسفریک (حجم باقیمانده)	30
بند آزمون نامرتبط است	صفر	نامشخص	ml	-	هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ	0	-	تقطیر اتمسفریک (حجم هدررفت)	31
تفسیر:									
با توجه به نتایج بدست آمده ، نمونه فوق در کلبه بندها با استاندارد/(های) ملی مطابقت دارد									
توضیحات :									
*** نمونه جهت انجام آزمون : هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ - ارسال شده است ***									
نام و نام خانوادگی مدیرآزمایشگاه :		نام و نام خانوادگی تایید کننده :		نام و نام خانوادگی آزمون کننده:					
امضاء		امضاء		امضاء					