

نتایج آزمون نمونه هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ آزمایشگاه مشاوران آزمای نفت ایرانیان -- بارکد۸۷۳۲۸۰۱۰										
آفاق سوخت اطلس										
--		استاندارد: A.S.A 22 - هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ		واحدتولیدی:						
مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ 1087328		شماره درخواست: -		نام فرآورده:						
1399/02/30		ت. نمونه برداری: 1399/02/30		ت. تولید: ندارد		نام تجارقی:				
(بازرسان اداره کل قزوین) 1399/02/31		دریافت نمونه: 1399/03/17		تاریخ صدور: 99-02-2710		سری ساخت:				
وصول شد 5,841,000		هزینه: 1399/03/17		ت. پایان آزمون: 1399/03/03		شماره صدور:				
						ت. شروع آزمون:				
توضیحات		نتیجه	نوع نقص	و.مقیاس	حدود قابل قبول	ویژگی تست	ساعت کار موثر	روش آزمون	ویژگی شرح آزمون	کد
بند آزمون نامرتب است	48	نامشخص	درجه سلسیوس	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	-	نقطه اشتعال به روش بسته	1
بند آزمون نامرتب است	0.070	نامشخص	%WT	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	-	گوگرد کل	2
بند آزمون نامرتب است	0.7993	نامشخص	g/cm3	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	-	جرم حجمی	3
بند آزمون نامرتب است	*	نامشخص	%VOL	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	-	میزان بنزن	5
بند آزمون نامرتب است	*	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	-	میزان آروماتیک	6
بند آزمون نامرتب است	6.3	نامشخص	p.p.m	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	-	مرکباتان	8
بند آزمون نامرتب است	1a	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	-	خوردگی نوار مس	9
قبول	همگن و شفاف	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	-	وضعیت ظاهری	10
بند آزمون نامرتب است	16->	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	-	رنگ	11
بند آزمون نامرتب است	161	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	-	تقطیر اتمسفریک (IBP)	12
بند آزمون نامرتب است	166	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	-	تقطیر اتمسفریک (10%)	13
بند آزمون نامرتب است	167	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	-	تقطیر اتمسفریک (20%)	14
بند آزمون نامرتب است	168	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	-	تقطیر اتمسفریک (30%)	15
بند آزمون نامرتب است	170	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	-	تقطیر اتمسفریک (40%)	16
بند آزمون نامرتب است	172	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	-	تقطیر اتمسفریک (50%)	17
بند آزمون نامرتب است	175	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	-	تقطیر اتمسفریک (60%)	18
بند آزمون نامرتب است	180	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	-	تقطیر اتمسفریک (70%)	19
بند آزمون نامرتب است	390	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	-	تقطیر اتمسفریک (80%)	20
بند آزمون نامرتب است	390<	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	-	تقطیر اتمسفریک (90%)	21
بند آزمون نامرتب است	-	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	-	تقطیر اتمسفریک (95%)	22
بند آزمون نامرتب است	-	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	-	تقطیر اتمسفریک (100%)	23
بند آزمون نامرتب است	-	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	-	تقطیر اتمسفریک (FBP)	24
بند آزمون نامرتب است	80	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	-	(حجم مشاهده شده در دمای ۳۹۰) تقطیر اتمسفریک	25
بند آزمون نامرتب است	81.5	نامشخص	ml	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	-	تقطیر اتمسفریک (حجم بازیافت)	26
بند آزمون نامرتب است	18.5	نامشخص	ml	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	-	تقطیر اتمسفریک (حجم باقیمانده)	27
بند آزمون نامرتب است	صفر	نامشخص	ml	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	-	تقطیر اتمسفریک (حجم هدررفت)	28
تفسیر:										
با توجه به نتایج بدست آمده ، نمونه فوق در کلیه پندها با استاندارد/(های) ملی مطابقت دارد										
توضیحات :										
*** نمونه جهت انجام آزمون : هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ - ارسال شده است ***										
نام و نام خانوادگی مدیرآزمایشگاه :			نام و نام خانوادگی تایید کننده :			نام و نام خانوادگی آزمون کننده:				
امضاء			امضاء			امضاء				