

نتایج آزمون نمونه هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ آزمایشگاه توان کاونت -- بارکد۱۶۲۳۴۹۹									
آفاق سوخت اطلس									
--					استاندارد: هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ - متقاضي کد رهگيري با شماره درخواست ۹۶۹۵				
مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ 1623499					شماره درخواست: ASA504				
1401/07/27					ت. نمونه برداری: 1401/07/27				
(بازرسان اداره کل فزوين) 1401/08/02					دریافت نمونه: 1401/08/16				
وصول نشده است 1					هزینه: 1401/08/16				
					ت. پایان آزمون: 1401/08/02				
					ت. شروع آزمون:				
نوع نقص					ويزگی تست				
و.مقیاس					ساعت کار موثر				
حدود قابل قبول					روش آزمون				
نتیجه					ويزگی شرح آزمون				
توضیحات					کد				
قبول	<28	نامشخص	درجه سلسیوس	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	نقطه اشتعال به روش بسته	1
قبول	0.0115	نامشخص	%WT	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	گوگرد کل	2
قبول	0.806	نامشخص	g/cm3	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	جرم حجمی	3
قبول	21.45	نامشخص	%VOL	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	میزان بترن	5
قبول	56.3	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	میزان آروماتیک	6
قبول	<3	نامشخص	p.p.m	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	مرکباتان	8
قبول	1a	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	خوردگی نوار مس	9
قبول	شفاف و عاری از ذرات	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	وضعیت ظاهري	10
قبول	0.5	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	رنگ	11
قبول	49	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفريك (IBP)	12
قبول	53	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفريك (10%)	13
قبول	55	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفريك (20%)	14
قبول	57.5	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفريك (30%)	15
قبول	67.5	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفريك (40%)	16
قبول	89	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفريك (50%)	17
قبول	101	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفريك (60%)	18
قبول	116	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفريك (70%)	19
قبول	136.5	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفريك (80%)	20
قبول	161.5	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفريك (90%)	21
قبول	187	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفريك (95%)	22
بند آزمون نامرتبط است		نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفريك (100%)	23
قبول	206	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفريك (FBP)	24
بند آزمون نامرتبط است		نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	(حجم مشاهده شده در دمای ۳۹۰) تقطیر اتمسفريك	25
قبول	98	نامشخص	ml	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفريك (حجم بازیافت)	26
قبول	0.5	نامشخص	ml	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفريك (حجم باقیمانده)	27
قبول	1.5	نامشخص	ml	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفريك (حجم هدررفت)	28
تفسیر:									
با توجه به نتایج بدست آمده ، نمونه فوق در کلیه بندها با استاندارد/(های) ملی مطابقت دارد									
توضیحات :									
*** نمونه جهت انجام آزمون : هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ - ارسال شده است ***									
نام ونام خانوادگی مدیرآزمایشگاه :					نام و نام خانوادگی تایید کننده :				
نام ونام خانوادگی آزمون کننده:									
امضاء					امضاء				
امضاء									