

آفاق سوخت اطلس										
توضیحات		نتیجه	نوع نقص	و.مقیاس	حدود قابل قبول	ویژگی تست	ساعت کار موثر	روش آزمون	ویژگی شرح آزمون	کد
قبول	61	نامشخص	درجه سلسیوس		-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	نقطه اشتعال به روش بسته	1
قبول	0.371	نامشخص	%WT		-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	گوگرد کل	2
قبول	0.811	نامشخص	g/cm3		-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	جرم حجمی	3
بند آزمون نامرتب است		نامشخص	%VOL		-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	میزان بترن	5
بند آزمون نامرتب است		نامشخص	-		-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	میزان آروماتیک	6
قبول	240.4	نامشخص	p.p.m		-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	مرکباتان	8
قبول	1a	نامشخص	-		-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	خوردگی نوار مس	9
قبول		شفاف و عاری از ناخالصی	نامشخص	-		هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	وضعیت ظاهری	10
قبول	1	نامشخص	-		-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	رنگ	11
قبول	168	نامشخص	-		-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفریک (IBP)	12
قبول	189	نامشخص	-		-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفریک (10%)	13
قبول	203	نامشخص	-		-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفریک (20%)	14
قبول	213	نامشخص	-		-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفریک (30%)	15
قبول	224	نامشخص	-		-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفریک (40%)	16
قبول	232	نامشخص	-		-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفریک (50%)	17
قبول	237	نامشخص	-		-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفریک (60%)	18
قبول	243	نامشخص	-		-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفریک (70%)	19
قبول	250	نامشخص	-		-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفریک (80%)	20
قبول	260	نامشخص	-		-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفریک (90%)	21
قبول	273	نامشخص	-		-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفریک (95%)	22
بند آزمون نامرتب است		نامشخص	-		-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفریک (100%)	23
قبول	298	نامشخص	-		-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفریک (FBP)	24
بند آزمون نامرتب است		نامشخص	-		-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفریک (حجم مشاهده شده در دمای ۳۹۰)	25
قبول	99	نامشخص	ml		-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفریک (حجم باز یافت)	26
قبول	0.8	نامشخص	ml		-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفریک (حجم باقیمانده)	27
قبول	0.2	نامشخص	ml		-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفریک (حجم هدر رفت)	28
تفسیر:										
با توجه به نتایج بدست آمده ، نمونه فوق در کلبه بندها با استاندارد/(های) ملی مطابقت دارد										
توضیحات :										
*** نمونه جهت انجام آزمون : هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ - ارسال شده است ***										
نام و نام خانوادگی مدیر آزمایشگاه :			نام و نام خانوادگی تایید کننده :			نام و نام خانوادگی آزمون کننده :				
امضاء			امضاء			امضاء				